Drikkevandsforurening
Pjedsted Vandværk

Problem	Konsekvens	Løsning af problemet	
		Tiltag	Ansvar/info
Alarmering (akut)	Akut fare for: - Helbred - Sundhed - Sikkerhed	Vandværket lukker for vandet Brian Sørensen: 5219 1847	
		Kontakt alarmcentral: 1-1-2 for varsling af forbrugere: Niels Ladegaard Jensen: 4053 7905, niels@thminde.dk	
Evt. interne beredskabsniveauer	SMS EUROFINS Miljø A/S, tlf.: 7022 4266 Rentvandscenteret, Ladelundvej 85, 6600 Vejen til a) Niels L. Jensen b) Brian Sørensen c) Chris Hansen	Meddelelse til Fredericia Kommune: Mette Mygind Nielsen, 2246 5529 mette.k.nielsen@fredericia.dk Medarbejder, grundvand/drikkevand Inger Pabst, 2533 8946 inger.pabst@fredericia.dk Leder, Natur og Miljø Morten Christensen, 2233 1304 morten.christensen2@fredericia.dk Sommerferie afløser uge 29/30 Mette Schjødt, 4131 8742 mette.schjodt2@fredericia.dk Sommerferie afløser uge 31 Pernille Thygesen, 6192 9331 pernille.thygesen@fredericia.dk	
Log	Notering af væsentlige hændelser, beslutninger og handlinger	Udpegning af foreløbig logfører Brian Sørensen: 5219 1847 brianpjedsted@gmail.com Chris Hansen: 4052 1957 landsmosevej17@gmail.com	

Identifikation af stof	Udspring Årsag Skadevolder Beredskabsgruppens sammensætning	Kemisk Beredskab: 7285 2000 Styrelsen for patientsikkerhed: 7222 7979 (ma-fre kl. 8-15) eller 7022 0269 (døgnvagt – kun for myndigheder) Leder for Vandværk: Niels L. Jensen Fredericia Kommune: Grundvandsmedarbejder Mette Mygind Nielsen Leder af Natur og Miljø: Inger Pabst GIS-medarbejder Styrelsen for patientsikkerhed	
Sundhedsrisiko og forholdsregler	F.eks. restriktioner for anvendelse af vand, kogevejledning eller andre begrænsninger for befolkning	Repræsentant fra kommunen træffer beslutning efter samråd med vandværket og embedslægen	
		Henvisning til: Krisetelefon 7210 7000 wwww.72107000.dk	
Geografisk afgrænsning	Ved tvivl: Hele nettet er inficeret	Brandhaner åbnes nær forurening Brian Sørensen: 5219 1847 Niels Ladegaard Jensen: 4053 7905 Jens Toksvig Bjerre: 2871 6445 Jacob Lehto: 5372 1181 Chris Hansen: 4052 1957	
		Skab flow mod forureningens centrum Beredskabsleder udarbejder kort med skraverede områder	
Information: - Politisk ledelse - Sygehuse - Ambulancetjeneste - Politi - Brandvæsenets vagt - Medier - Udsatte borgere - Levnedsmiddelproducenter	Øget pres på kommunikationslinier	Styring af kommunikation	
		Åbne beredskabs-telefon	

Drikkevandsforurening
Pjedsted Vandværk

Indhold af information:	Nødvandsforsyning: Placering og form (specielle dunke?) Normalisering af vandforsyning Udmelding om næste briefing		Pjedsted Vandværk Presse: Fredericia Kommunes kommunikations afdeling
Nødvandforsyning	Permanente ledninger (TreFor Vand A/S)	Afklaring om der er intern forbindelse/ mulighed for at lukke ventiler	Kommunen TreFor Vand A/S, 7933 3354
	Midlertidige ledninger		Pjedsted Vandværk
	Transportable beholdere, tankvogne mv.		Pjedsted Vandværk
Beredskab, forebyggelse	Liste over kontaktpersoner: miljo@eurofins.dk anv@eurofins.dk rentvand@eurofins.dk mette.k.nielsen @fredericia.dk	Kvartalsvis opdatering af listen Brian Sørensen brianpjedsted @gmail.com Chris Hansen landsmosevej17@gmail.com	Beredskabs-leder (navns nævnelse og telefonnr)
Liste over følsomme forbrugere	Fiskebækvej 5 (Griseproduktion) Tornsagervej 17 (Ægproduktion) Landsmosevej 2 (Børne Institution Klokkefrøen) Stationsvej 21 (Damefrisør) Ågade 103 (COVIA Europe ApS) Stationsvej 3 (Forsamlingshus)	4053 7905 2810 4372 7210 6846 7624 4401 7595 4399 4250 4093	
Baggrund	Akutte drikkevandsforureninger, en praktisk guide Beredskabsstyrelsen 2000.		